

安全与电磁兼容型式试验报告

样品名称: 塑料外壳式断路器
型号规格: NM8-800S、NM8-800H、
NM8-800R
商 标: 正泰/CHINT
样品数量: 42 台
样品来源: 送样
样品状况: 完好
样品生产序号: /
收样日期: 2009-10-27
完成日期: 2009-11-23

申请人: 浙江正泰电器股份有限公司
申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正
泰路1号
制造商: 浙江正泰电器股份有限公司
制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正
泰路1号
生产厂: 浙江正泰电器股份有限公司
生产厂地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正
泰路1号

试验依据标准:

GB14048.2-2008《低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NM8-800S、NM8-800H、NM8-800R

Ue: AC380V/400V/415V/660V/690V; In: 400A, 500A, 600A, 630A, 700A, 800A;

Ics: AC380V/400V/415V: 35kA(S型), 50kA(H型), 65kA(R型);

AC660V/690V: 10kA(S型), 10kA(H型), 10kA(R型);

Icu: AC380V/400V/415V: 50kA(S型), 70kA(H型), 85kA(R型);

AC660V/690V: 10kA(S型), 12kA(H型), 15kA(R型);


使用类别: A类;

极数: 3P.

主检: 李玲玲 签名: 李玲玲 日期: 2010-01-05

审核: 陆维导 签名: 陆维导 日期: 2010-01-05

签发: 胡德霖 签名: 胡德霖 日期: 2010-01-05



备注

S型: 800A:#01(抽屉式, 电操, 欠压)#02(电动机保护)#03#04#05(辅助)#26(分励)
#06#07#12#13#24#25;
400A:#14#15;
H型: 800A:#08#09#16#17, 400A:#18#19;
R型: 800A:#10#11#20#21, 400A:#22#23;

国家强制性产品认证(CCC) 试验报告

(CQC/15 检测 0101.10QA)

申请编号: A2009CCC0307-795507

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NM8-800S、NM8-800H、NM8-800R

检测机构: 苏州电器科学研究所有限公司

