

国家强制性产品认证 试验报告


☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2010CCC0305-1004683

产品名称: 刀形隔离器

型 号: HF40-630/3□

检测机构: 福建省中心检验所






安全型式试验报告

申请编号: A2010CCC0305-1004683	申请人: 浙江正泰电器股份公司
样品名称: 刀形隔离器	申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
型号规格: HF40-630/31	制造商: 浙江正泰电器股份公司
样品数量: 2 台	制造商地址: 浙江省乐清市北象镇正泰工业园区正泰路1号
样品生产序号: /	生产厂: 浙江正泰机电电气有限公司
收样日期: 2010-11-03	生产厂地址: 浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区
样品来源: 送样	
抽样通知书编号: /	

试验依据标准: GB 14048.3-2008 《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
HF40-630/3□; Ui:500V; Ith:630A; Ue:AC380V; Ie:630A; Icw:12.6kA; 使用类别:AC-20A; 3P
辅助开关参数: Ith:5A; AC-15: Ue :AC380V, Ie:0.79A; DC-13: Ue:220V, Ie:0.1A

主检: 陈有昌	签名: 	日期: 2010-11-18
审核: 魏运明	签名: 	日期: 2010-12-09
签发: 郑立新	签名: 	日期: 2010-12-10



备注	1.变更情况			
	序号	变更项目	变更前	变更后
	1	标准换版	GB 14048.3-2002	GB 14048.3-2008
	2	申请人、制造商地址变更	浙江温州大桥工业园区	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
	3	安全件供应商增加或变更	见 C009-A2004CCC0305-199490 中安全件一览表	见 C-027-10DQ2562 中安全件一览表
2.原 3C 认可报告编号: C009-A2004CCC0305-199490;				
3.出具原 3C 试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所低压电器检测站;				
4.原 3C 证书编号: 2003010305042235;				
5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。				