



210009010178



(2020)国认监认字(007)-号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0500

# 检 验 报 告

产品名称 净化交流稳压电源

委托单位 温州正泰电源电器有限公司

检验目的 质量检验

报告编号 COMPA1-20220270

国家广播电视产品质量检验检测中心  
北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司

## 检 验 报 告

委托单位	温州正泰电源电器有限公司		委托单位地址			温州市龙湾区温州经济技术开发区 滨海二道 1318 号		
产品名称	净化交流稳压电源		型号		NPS1-5			
样品编号	20220112000652		数量		1 台			
检验部门	安全检测室		检验日期		2022.01.13 至 2022.01.20			
取样方式	送样		样品状态		良好	收样日期	2022.01.13	
依据标准	GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》 Q/ZT 330-2021《净化交流稳压电源》☆							
环境条件	室温: (20 - 30) °C 相对湿度: (45 - 65) %RH 大气压力: (99 - 101) kPa							
<p>检验说明:</p> <p>受温州正泰电源电器有限公司委托, 依据标准 GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》对其提供的 NPS1-5 型净化交流稳压电源进行防锈试验, 依据标准 Q/ZT 330-2021《净化交流稳压电源》对其进行性能测试。</p>								
<p>检验结论:</p> <p>温州正泰电源电器有限公司提供的 NPS1-5 型净化交流稳压电源, 经检验, 其防锈试验符合标准 GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》的要求, 性能测试符合 Q/ZT 330-2021《净化交流稳压电源》的要求。</p>								
意见或建议: 无								
编制: 沈秋晨			审核: 张宇平			批准 (盖章): 韩正涛		
日期: 2022.1.24			日期: 2022.1.24			日期: 2022.1.24		

注: 报告中“判定”为“P”表示该项检验“合格”; “F”表示该项检验“不合格”; “N/A”表示该项检验“不适用”。